

# 重庆市荣昌区 2023 年大清流河流域督查 联动问题整改销号情况公示表



整改任务概述	吴家镇金鹏蓝湾外污水管网堵塞，提升泵站运行异常
整改责任单位	2023 年大清流河流域督察联动
整改目标	清理淤积，加强泵站维护，确保提升泵站正常运行。
整改措施及成效	因该处水算子破损，导致泵站淤积，水泵损坏。现已更换水算子，对提升泵站进行清淤，更换水泵。现在该泵站处已安装抽水泵 1 台，备用泵 2 台（交替使用），应急泵 2 台，吴家镇加强巡查管理，确保提升泵站稳定运行。
整改时间	2023 年 10 月至 2023 年 11 月
社会监督联系人及电话	联系人：赵涌钦；联系电话：15922923605

